

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тюмень, ул. Энергетиков, 37

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4

(наименование органа государственного надзора)

г. Ишим, ул. 8-е Марта, д. 26, тел. 8(34551)7-28-76

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 35/ 1/ 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Гагаринская
средняя общеобразовательная школа

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

По адресу/адресам: Тюменская область, Ишимский район, с. Гагарино, ул. Новая, 30; с.
Гагарино, ул. Гагарина, 36/1; с. Клепиково, ул. Победы, 9; с. Лариха, ул. Советская, 3; с.
Новотравное, ул. Центральная, 23; д. Синицына, ул. Дачная, 15; д. Ваньковка, ул.
Дорожная, 26; с. Новолокти, ул. Ленина, 15; с. Новолокти, ул. Советская, 2; с. Мизоново,
ул. Школьная, 1.

Руководствуясь федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»; Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.04.2012 № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре»;
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 № 390,
во исполнение Распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.
Ишима, Ишимского, Абатского, Викуловского, Казанского, Сладковского,
Сорокинского муниципальных районов по пожарному надзору - заместителя начальника
МОНД и ПР №4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Иванова Н.В. № 35
от 26 июня 2017 г., в период

“ 03 ”	июля	20 17	г. с	13	час.	00	мин.	до	17	час.	00	мин.
“ 04 ”	июля	20 17	г. с	13	час.	00	мин.	до	17	час.	00	мин.
“ 11 ”	июля	20 17	г. с	08	час.	00	мин.	до	16	час.	00	мин.
“ 12 ”	июля	20 17	г. с	08	час.	00	мин.	до	16	час.	00	мин.
“ 21 ”	июля	20 17	г. с	08	час.	00	мин.	до	12	час.	00	мин.
“ 27 ”	июля	20 17	г. с	08	час.	00	мин.	до	10	час.	00	мин.

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Ишима,
Ишимского, Абатского, Викуловского, Казанского, Сладковского, Сорокинского
муниципальных районов по пожарному надзору - старшим инспектором ОНД и ПР по г.
Ишиму и Ишимскому муниципальному району МОНД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС
России по Тюменской области Лузиным Алексеем Сергеевичем, ,

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МАОУ Гагаринская СОШ Астаниной Светланой Робертовной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Наружные эвакуационные лестницы со вторых этажей зданий, по адресам: с. Гагарино, ул. Гагарина, 36/1; с. Новолокти, ул. Советская, 2, установлены под уклоном более 45°, с высотой ограждения которых менее 1,2 метра, с вертикальными элементами с просветом более 0,1 метра; ширина лестниц менее 0,8 м., ширина сплошных проступей ступеней - менее 0,2 м.	Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть не менее 0,8 м. (Осн. п. 5.2.15 СП 1.13130.2009); В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60° (для зданий детских дошкольных учреждений не более 45°) (кроме зданий детских дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития, а также детских дошкольных учреждений общего типа III-V степеней огнестойкости и стационаров лечебных учреждений всех степеней огнестойкости). При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.: 70 - для зданий I и II степеней огнестойкости; 50 - для зданий III степени огнестойкости; 30 - для зданий IV и V степеней огнестойкости. Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней - не менее 0,2 м. (Осн. п. 5.2.16 СП 1.13130.2009).	01.09.2020	
2.	Здания по адресам: с. Гагарино, ул. Гагарина, 36/1; с. Новотравное, ул. Центральная, 23; с. Новолокти, ул. Советская, 2, с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров не оборудованы ограждениями на	В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями настоящего свода правил. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и	15.01.2018	

	кровле в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013.	площадок (Осн. п. 7.16 СП 4.13130.2013).		
3.	В зальных помещениях школ, по адресам: с. Клепиково, ул. Победы, 9; д. Ваньковка, ул. Дорожная, 26, при вместимости помещений более 15, но не более 300 человек, для отделки стен и потолков применяются облицовочные материалы с классом пожарной опасности более чем КМ1.	Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону (Осн. ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ; табл. 29 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ).	15.01.2018	
4.	В зальных помещениях школы по адресу: д. Ваньковка, ул. Дорожная, 26, при вместимости помещений более 15, но не более 300 человек, для покрытия полов применяются облицовочные материалы с классом пожарной опасности более чем КМ2.	Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону (Осн. ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ; табл. 29 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ).	15.01.2018	
5.	На путях эвакуации в коридорах школ по адресам: с. Клепиково, ул. Победы, 9; д. Ваньковка, ул. Дорожная, 26, для покрытия полов применяются облицовочные материалы с классом пожарной опасности более чем КМ2.	Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону (Осн. ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ; табл. 28 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ).	15.01.2018	
6.	У наружных лестниц (крылец) высотой от уровня тротуара более 0,45 м., отсутствуют ограждения высотой не менее 0,8 м. (по адресам: с. Лариха, ул. Советская, 3; с. Новотравное, ул. Центральная, 23).	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения (Осн. п. 8.1.3 СП 1.13130.2009); Поручни и ограждения на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где	15.01.2018	

		расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть 0,8 м. (Осн. п. 8.2.1 СП 1.13130.2009).		
7.	В лестничных клетках зданий, по адресам: с. Гагарино, ул. Новая, 30; с. Гагарино, ул. Гагарина, 36/1, на высоте менее 2,2 метра от поверхности площадок лестниц расположены выступающие из плоскости стен отопительные приборы.	В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц (Осн. п. 4.4.4 СП 1.13130.2009).	15.01.2018	
8.	Коридоры на вторых этажах школ, по адресам: с. Лариха, ул. Советская, 3; с. Новолокти, ул. Ленина, 15, длиной более 60 метров, не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не превышает 60 метров.	Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по СП 7.13130.2009, но не должна превышать 60 м. (Осн. п. 4.3.3 СП 1.13130.2009).	01.09.2020	
9.	В противопожарных преградах пищеблоков, а также помещений технического назначения (прачечные, гладильные, электрошитовые), предусматриваемые в составе объектов зданий детских садов, отсутствуют противопожарные двери не ниже 2-го типа.	Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрошитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). (Осн. п. 5.2.6 СП 4.13130.2013); Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону. (Осн. ч. 2 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ).	01.09.2020	
10.	В противопожарных	Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1,	01.09.2020	

	преградах пищеблоков, а также помещений технического назначения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, электрощитовые и т.п.), предусматриваемые в составе объектов зданий школ, отсутствуют противопожарные двери не ниже 2-го типа.	Ф4.2, Ф4.3 пищеблоки выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа. Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. (Осн. п. 5.6.4 СП 4.13130.2013); Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону. (Осн. ч. 2 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ).		
11.	Выходы на чердак крыши с лестничных клеток не оборудованы противопожарными люками 2-го типа размером 0,6х0,8 метра (по адресу: с. Мизоново, ул. Школьная, 1).	В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра по закреплённым стальным стремянкам. (Осн. п. 7.7 СП 4.13130.2013).	15.01.2018	
12.	Ширина эвакуационного выхода из помещения столовой школы, при числе эвакуирующихся более 50 человек, менее 1,2 метра (по адресу: с. Новотравное, ул. Центральная, 23).	Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел. (Осн. п. 8.1.12 СП 1.13130.2009).	01.09.2020	
13.	Ширина эвакуационных выходов из помещений детского сада по адресу: с. Новолокти, ул. Советская, 2, при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 метра.	Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел. (Осн. п. 5.2.14 СП 1.13130.2009).	01.09.2020	
14.	Высота эвакуационного выхода в свету с	Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением	01.09.2020	

	первого этажа здания через лестничную клетку менее 1,9 метра (по адресу: с. Новолокти, ул. Ленина, 15).	специально оговоренных случаев. (Осн. п. 4.2.5 СП 1.13130.2009).		
15.	Ширина маршей лестницы, предназначенной для эвакуации людей со второго этажа детского сада по адресу: с. Новолокти, ул. Советская, 2, менее 1,35 метра.	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но не менее: а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1; б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.; в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам; г) 0,9 м - для всех остальных случаев. (Осн. п. 4.4.1 СП 1.13130.2009).	01.09.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехдневный срок в праве обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

В соответствии со ст. 19.5. КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)» предусмотрены следующие виды административных наказаний:

ч. 12. ст. 19.5. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

ч. 13. ст. 19.5. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального

обслуживания, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

ч.14. ст. 19.5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Ишима, Ишимского, Абатского, Викуловского, Казанского, Сладковского, Сорокинского муниципальных районов по пожарному надзору - старший инспектор ОНД и ПР по г. Ишиму и Ишимскому муниципальному району МОНД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Лузин Алексей Сергеевич



Июля 20 17 г.

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор МАОУ Гагаринская СОШ Астанина Светлана Робертовна

“ 27 ” июля 20 17 г.

(подпись)

Телефон доверия:

ГУ МЧС РФ по Тюменской области 8 (3452) 590-549