

АКТ
приемки оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей
на базе МАОУ «Петелинская средняя общеобразовательная школа»
от "20" мая 2020 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Петелинская средняя общеобразовательная школа»

Тюменская область, Ялуторовский район, село Петелино, улица Ленина, 25,

В соответствии с постановлением Муниципального образования Ялуторовского района Ялуторовский район Тюменской области «Администрация Ялуторовского района» № 321-п от 21 апреля 2020 года в период с «20» мая по «20» мая 2020 г. межведомственной комиссией в составе :

№ п/п	Состав приемочной комиссии	От органа исполнительной власти	ФИО
1	Председатель комиссии	Заместитель Главы Ялуторовского района	Цыганкова Любовь Алексеевна
2	Заместитель председателя	Начальник МКУ Ялуторовского района «Отдел образования»	Рязанов Николай Алексеевич
3	Член комиссии	Начальник отдела образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ялуторовского района	Перзухина Ирина Николаевна
4	Член комиссии	Специалист МКУ Ялуторовского района «Отдел образования»	Перминов Юрий Борисович
5	Член комиссии (по согласованию)	Заместитель начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы №8 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Тюменской области	Межецкий Николай Алексеевич
6	Член комиссии (по согласованию)	Начальник Ялуторовского МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНИГ России по Тюменской области», майор полиции	Гладких Максим Сергеевич
7	Член комиссии (по согласованию)	Специалист Государственной инспекции по труду Тюменской области	

Комиссия провела приемку оздоровительного учреждения с дневным пребыванием:

- Оздоровительное учреждение расположено (адрес)
627047, Тюменская область, Ялуторовский район, село Петелино, ул. Ленина, 25.
- Вместимость в смену 55 человек.
- Количество смен 2.
- Спальные помещения располагаются в двух спальнях комнатах,
количество мест в спальнях комнатах 30, площадь на одного ребенка 3,5 м².
- Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений – в наличии, готовы.
- Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации исправны, готовы.
- Помещения медицинского назначения да, наличие медицинского оборудования да, аптечка да.

8. Пищеблок:

число мест в обеденном зале 60, площадь на одно посадочное место 1,5 кв.м., обеспеченность мебелью - да.

наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам - да,

наличие электрокипятильника да,

обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой- да, обеспечен.

наличие и исправность холодильного и технологического оборудования да.

готовность пищеблока к эксплуатации да, готов.

условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) да, соблюдаются.

готовность их к эксплуатации да, в готовности.

9. Состояние территории оздоровительного учреждения удовлетворительное

10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) да, соответствует.

-спортивный зал – 161,3 кв.м;

-сельский стадион, открытая площадка на свежем воздухе.

11. Наличие бассейна или водоема, организация купания в соответствии с требованиями санитарных правил отсутствует

12. Наличие и состояние игрового оборудования да, имеется, соответствует.

13. Обеспеченность жестким инвентарем да, обеспечен, мягким инвентарем, да, обеспечен санитарной одеждой да, имеется наличие моющих и дезинфицирующих средств да, в наличии.

14. Укомплектованность штата (количество): 1 смена – 12 штатных единиц, 2 смена – 12 штатных единиц:

педагогов-воспитателей: 1 смена – 7; 2 смена – 7;

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала - 3 (1,2 смена).

персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) - 3 (1,2 смена).

медицинского персонала (врач, мед.сестра) - 1 (1,2 смена).

15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации) – да, имеется:

-договор №ТО02КО 0001000179 от 01.01.2020 «Договор на оказание услуг по обращению с ТКО с юридически м лицом» ООО «Тюменское экологическое объединение»

16.

Паспорт безопасности организации от «14» февраля 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «01» августа 2018 г. № 7141500- ТО- 00160-1099 оформлена.

Расчет пожарных рисков рег. номер 6 ПБ/ 2019 от 28.03.2019 года

Вывод в отчете по расчету пожарных рисков: индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке.

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась:

Распоряжение от 28.11.2019 №91, выдан Акт от 09.12.2019 №91, заключение: нарушений не выявлено

б) Требования пожарной безопасности выполняются;

в) Установлена АПС «Сигнал -20 М», обеспечивающая голосовое извещение о пожаре

г) Системы пожарной автоматики исправны.

Вывод сделан на основании: Акта обследования технического состояния АПС от 18 марта 2020 года ООО «Ялуторовскпожсервис плюс»

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Позтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась

Вывод на основании Технического отчета от 12.02.2018 года

Выданного Электротехнической лаборатории ООО «КАРМАКЭНЕРГО», соответствует норме.

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений соответствует. Вывод сделан на основании Протокола № 1356 от 22.06.2018 года ООО «Ялutorовскпожсервис плюс», лицензия № 4-Б /00350, бессрочная.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

17. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

выполнены не в полном объеме

а) организация физической охраны (наличие): круглосуточная охрана ООО «ЧОП Бастион»

Имеется въезд на территорию, для пропуска сотрудников, обучающихся и посетителей, имеется ворота с 2 калитками (центральный вход с улицы Ленина)

б) Наличие системы уличного освещения - имеется

- опоры освещения – прожектора 11 штук, работоспособны, расположены по периметру

- достаточность освещенности всей территории- освещенность достаточная

б) Здание кирпичное, 2-х этажное, имеет 6 входа/выхода, для входа/выхода используется центральный вход, деревянных окон- 44 штуки, пластиковых окон -84 штука

Защищенность прилегающей территории: территория огорожена металлическим забором высотой 160 см

г) Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих несанкционированному проходу людей и проезду транспорта на территорию - отсутствуют

д) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: имеется «Журнал учета посетителей образовательной организации» и «Журнал регистрации въезда и выезда автотранспорта на территорию образовательной организации» (ведется сотрудниками ЧОП)

е) Наличие технических средств охраны: кнопка тревожной сигнализации, выведена на пульт Ялutorовского МОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области», работает круглосуточно.

- Охранно-пожарная сигнализация: Здание школы оборудовано автоматической пожарно-охранной сигнализацией с выводом сигналов о срабатывании через «Стрелец- мониторинг (СМ 470 MBK-PS)» на ПСЧ-ФГКУ 24 ОФПС по Тюменской области, в помещениях установлены автоматические пожарные извещатели

- Система оповещения и трансляции: имеется система голосового оповещения (радио)

Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих несанкционированному проходу людей и проезду транспорта на территорию отсутствуют. Въезды на территорию блокируются металлическими воротами.

е) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: имеется «Журнал учета посетителей образовательной организации» и «Журнал регистрации въезда и выезда автотранспорта на территорию образовательной организации» (ведется сотрудниками ЧОП).

ж) Наличие технических средств охраны: имеется. Кнопка тревожной сигнализации, выведена на пульт Ялutorовского МОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области», работает круглосуточно. Охранно-пожарная сигнализация: Здание школы оборудовано автоматической пожарно-охранной сигнализацией с выводом сигналов о срабатывании через «Стрелец- мониторинг (СМ 470 MBK-PS)» на ПСЧ-ФГКУ 24 ОФПС по Тюменской области, в помещениях установлены автоматические пожарные извещатели. Система оповещения и трансляции: имеется. Система управления контроля доступом: не предусмотрено категорией. Система видеонаблюдения: обеспечивает охват территории. Всего 21 видео - камера, из них: 13 внутренних камер и 8 наружных камер. Видеорегистратор PXT - AND 1606 с архивацией событий - 30 суток. Металлодетектор (металлоискатель): металлоискатель имеется РД-150 1 шт.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований: Рекомендовано произвести монтаж доводчиков на двери лестничных маршей и помещений электрощитовых. В имеющейся инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации необходимо внести дополнения (в связи с внесёнными при монтаже изменениями и дополнениями комплектующих).

Заключение комиссии: Объект соответствует предъявляемым требованиям. Помещения и прилегающая территория Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Петелинская средняя общеобразовательная школа», расположенные по адресу: 627047, Тюменская область, Ялutorовский район, с. Петелино, ул. Ленина 25, могут быть использованы для работы лагеря с дневным пребыванием детей.

Председатель комиссии:

Заместитель Главы Ялutorовского района _____ Л.А. Цыганкова

Заместитель председателя:

Начальник МКУ Ялutorовского района
«Отдел образования» _____ Н.А. Рязанов

Члены комиссии:

Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Ялutorовску,
Ялutorовскому, Исецкому муниципальным районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области
капитан внутренней службы _____ Н.А. Межецкий

Начальник Ялutorовского МОВО – филиал ФГКУ
«УВО ВНГ России по Тюменской области»,
майор полиции _____

КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР

М.С. Гладких

Специалист МКУ Ялutorовского района
«Отдел образования» _____

МАУ ПЕТЕЛИНСКАЯ СОШ
ВЛАДИСЛАВ Н. О.

И.М. Леушина

Специалист МКУ Ялutorовского района
«Отдел образования» _____

Ю.Б. Перминов

Начальник отдела образования, культуры,
молодёжной политики и спорта
Администрации Ялutorовского района _____

И.Н. Первухина